

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АБК»

ул. Первомайская, д. 41 «а», помещение № 4, г. Глазов, Удмуртская Республика, Россия, 427620
ОГРН 1111837000670 ИНН 1837008600 КПП 183701001
телефон/факс: (34141) 5-16-09
e-mail: abk-center1@mail.ru

г.Глазов

12«декабря» 2018 года

Акт №3-12-18



о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов
в жилых домах

Мы нижеподписавшиеся:

- 1.Инженер Третьяков М.В.
- 2.Мастер Трефилов Д.Н.
- 3.Слесарь по вентиляции Богданов Н.Н.

Произвели периодическую проверку вентиляционных каналов на наличие нормальной тяги и отсутствие засорений ,установили исправность оголовков и правильность расположения их относительно крыш и деревьев,плотность кладки каналов и наличие обособленных каналов ,соответствие устройства и материалов нормативным требованиям по адресу: г.Глазов ,ул.70 лет Октября в доме №13.Тяга соответствует норме.

Подписи сторон:

1. 
2. 
3. 